

・冷暖房機器一覧表 (学生会館)

(別紙3)

棟名	室名	系統名(当初)	室外機		室内機			製造者名	既設品の返納
			型番又はセット型番	台数	型番	台数	電源送り		
学生会館	1階喫茶室※1)	ACP-2	RQYP280D	1	天井埋込	3	単独	ダイキン工業(株)	
	1階事務室	ACP-3	FDC125HKX7	1	FDT32HKX8	1		室外機渡り	
	1階ロッカー室					2			
	1階弁当詰合室	ACP-4	FDT56H8	1	天吊露出	1			
	1階ゴミ置場	ACP-5	FDC45A8A	1	壁掛	1			
	2階和室	ACP-6	FDC200HKX7	1	FDU80HKX8	1	単独	三菱重工業(株)	
	2階集会室(1)				FDTW63HKX8	2			
	2階和室				FDUM32HKX	1			
	2階集会室(2)	ACP-7	FDC250HKX7	3	FDTW63HKX8	2	室外機渡り		
	2階集会室(3)					2			
	2階売店(1)					3			
	2階売店(2)					3			
	2階売店(3)					2			

※1) 更新時期は、2020年10月1日以降とする

・冷暖房機器一覧表(体育館)

(別紙11)

棟名	室名	系統名(当初)	室外機		室内機			製造者名	既設品の返納
			型番又はセット型番	台数	型番	台数	電源送り		
体育館	トレーニングルーム	—	FDCUP2804H	1	FDEVXP2803AG	1	室外機渡り	三菱重工業(株)	○
	教官室	—	SRC56TW2	1	SRK56TW2-W	1			○
	※ 上記機器は返納とし、発注者指示の場所へ保管するものとする。								
	トレーニングルーム	ACP-1	FDC400HKX8A	1	FDT50HKX8	1	室外機渡り	三菱重工業(株)	
	教官室				FDT80HKX8	1			
	※ 上記停止中の機器は室内及び室外機、露出配管(電源線は2次側配線含む)撤去し、天井材の復旧を行う。また、配管類外部貫通部は雨漏り等の対策を施し復旧すものとする。なお、天井材は既設と同等以上のものを使用するものとする。								